

Số/No:.....20../4348../TN2...03

Trang/Page:.....1../2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Contactor 3P 32A
2. Khách hàng: CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN KAVINA VIỆT NAM
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ký hiệu: CNC CJX2 – D3210
5. Tình trạng mẫu: Mới
6. Ngày nhận mẫu: 18 / 09 / 2020
7. Ngày thử nghiệm: 21 ÷ 25 / 09 / 2020

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Điện áp định mức của cuộn hút	VAC	TCVN 6592-4-1 IEC 60947-4-1	--	220
2	Kiểm tra khả năng đóng hoàn toàn khi điện áp cấp cho cuộn hút từ $(80 \div 110)\%$ điện áp định mức		Yêu cầu của khách hàng	Đóng hoàn toàn	Đạt

**TRƯỞNG PHÒNG
 THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
 VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 25 / 09 / 2020

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No:.....20 / 4348 / TN2 - 03.....

Trang/Page:.....2../..2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

