

Số/No: 20 / 4348 / TN2 - 04

Trang/Page: 1 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử:** MCB 1P 50A 6kA
- Khách hàng:** CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN KAVINA VIỆT NAM
- Số lượng mẫu:** 01
- Ký hiệu:** CNC YCB6H - 63 C50 230/400V~ 50Hz
- Tình trạng mẫu:** Mới
- Ngày nhận mẫu:** 18 / 09 / 2020
- Ngày thử nghiệm:** 21 ÷ 25 / 09 / 2020

**TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 25 / 09 / 2020

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.*
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.*

Số/No: 20 / 4348 / TN2 - 04

Trang/Page 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Thử nghiệm đặc tính cắt		TCVN 6434-1		
1.1	Thử nghiệm dòng điện không cắt qui ước $I = 1,13I_{dd}$ trong thời gian $>1h$		IEC 60898-1 Yêu cầu của khách hàng	Không cắt	Đạt
1.2	Thử nghiệm dòng điện cắt quy ước $I=1,45I_{dd}$ • Thời gian cắt	h		≤ 1	3min46s
1.3	Thử nghiệm dòng điện cắt $I=2,55I_{dd}$ • Thời gian cắt	s		$1 < t < 120$	8
1.4	Thử nghiệm dòng điện cắt tức thời $I=10I_{dd}$ • Thời gian cắt	s		$< 0,1$	0,019

