

Số/No: 20 / 4348 / TN2 - 05

Trang/Page: 1 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: MCB 2P 50A 6kA
2. Khách hàng: CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN KAVINA VIỆT NAM
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ký hiệu: CNC YCB6H - 63 C50 230/400V~ 50Hz
5. Tình trạng mẫu: Mới
6. Ngày nhận mẫu: 18 / 09 / 2020
7. Ngày thử nghiệm: 21 ÷ 25 / 09 / 2020

TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 25 / 09 / 2020
GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 20 / 4348 / TN2 – 05

Trang/Page 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Thử nghiệm đặc tính cắt		TCVN 6434-1		
1.1	Thử nghiệm dòng điện không cắt qui ước $I = 1,13I_{dd}$ trong thời gian $> 1h$		IEC 60898-1 Yêu cầu của khách hàng	Không cắt	Đạt
1.2	Thử nghiệm dòng điện cắt quy ước $I = 1,45I_{dd}$ • Thời gian cắt	h		≤ 1	7min40s
1.3	Thử nghiệm dòng điện cắt $I = 2,55I_{dd}$ • Thời gian cắt	s		$1 < t < 120$	11
1.4	Thử nghiệm dòng điện cắt tức thời $I = 10I_{dd}$ • Thời gian cắt của cực 1 • Thời gian cắt của cực 2	s s		$< 0,1$ $< 0,1$	0,018 0,017

