

Số/No: 20 / 4348 / TN2 - 01

Trang/Page: 1 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử: MCB 3P 40A 6kA
- Khách hàng: CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN KAVINA VIỆT NAM
- Số lượng mẫu: 01
- Ký hiệu: CNC YCB6H - 63 C40 400V~ 50Hz
- Tình trạng mẫu: Mới
- Ngày nhận mẫu: 18 / 09 / 2020
- Ngày thử nghiệm: 21 ÷ 25 / 09 / 2020

TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 25 / 09 / 2020

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 20 / 4348 / TN2 - 01

Trang/Page 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Thử nghiệm đặc tính cắt		TCVN 6434-1		
1.1	Thử nghiệm dòng điện không cắt qui ước $I = 1,13I_{dd}$ trong thời gian $> 1h$		IEC 60898-1	Không cắt	Đạt
1.2	Thử nghiệm dòng điện cắt quy ước $I = 1,45I_{dd}$ • Thời gian cắt	h	Yêu cầu của khách hàng	≤ 1	4s
1.3	Thử nghiệm dòng điện cắt $I = 2,55I_{dd}$ • Thời gian cắt	s		$1 < t < 120$	7
1.4	Thử nghiệm dòng điện cắt tức thời $I = 10I_{dd}$ • Thời gian cắt của pha A • Thời gian cắt của pha B • Thời gian cắt của pha C	s s s		$< 0,1$ $< 0,1$ $< 0,1$	0,021 0,020 0,018

