

Số/No: 20 / 4348 / TN2 - 02

Trang/Page: 1 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT


- Tên mẫu thử:** MCCB 3P 200A
- Khách hàng:** CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN KAVINA VIỆT NAM
- Ký hiệu:** CNC YCM1 - 250L/3300 200A 400V~ 50Hz
- Số lượng mẫu:** 01
- Tình trạng mẫu:** Mới
- Ngày nhận mẫu:** 18 / 09 / 2020
- Ngày thử nghiệm:** 21 ÷ 25 / 09 / 2020

**TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 25 / 09 / 2020

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.*
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.*

Số/No: 20 / 4348 / TN2 - 02

Trang/Page: 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Thử nghiệm dòng điện không tác động qui ước $I = 1,05 I_{dm}$ trong thời gian > 2 h		IEC 60947-1 IEC 60947-2	Không tác động	Đạt
2	Thử nghiệm dòng điện tác động quy ước $I = 1,3 I_{dm}$ Thời gian tác động	h	Yêu cầu của khách hàng	≤ 2	5min51s
3	Kiểm tra dòng điện chịu thử ngắn hạn danh định $I = 12 I_{dm}$ - Thời gian tác động của pha A - Thời gian tác động của pha B - Thời gian tác động của pha C	s s s		$< 0,1$ $< 0,1$ $< 0,1$	0,045 0,047 0,042

